



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск, пр. Мира, 26 тел. 8 (3822) 416-583

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Асиновского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Томская область, г. Асино, ул. Боровая, 14, тел. 8(38241)2-86-39

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 31/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – вечерней (сменной)
общеобразовательной школе № 9 города Асино Томской области

Во исполнение распоряжения и.о. начальника ОНДиПР Асиновского района – и.о. главного государственного инспектора Асиновского района по пожарному надзору № 31 от «28» октября 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 01 ноября 2019г. по 12 ч. 00 мин. 29 ноября 2019г. проведена проверка и.о. главного государственного инспектора Асиновского района Томской области по пожарному надзору майором внутренней службы Колтаковым Сергеем Петровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 9 города Асино Томской области

Томская область, Асиновский район, город Асино, улица Павлика Морозова, д. 6

совместно с Рыжовой Ириной Ивановной, директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 9 города Асино Томской области.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Не обеспечено наличие во всех помещениях табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	п. 6 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2019г. (далее – ППР в РФ)	28.03.2019г.	

2.	в коридоре часть дымовых пожарных извещателей размещены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. (далее - СП 5.13130.2009)	28.03.2019г.	
----	--	--	--------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. главного государственного инспектора

Асиновского района

по пожарному надзору Колтаков С.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

" 29 " ноября 2019 г.

М.Л.П.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор Рыжова Ирина Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

"29" ноября 2019 г.